



170008222878 (2020国认监认字:347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21XB0213-S

型式试验报告 Type Test Report

委托单位: 西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称: 高压/低压预装式变电站

Name of Product:

产品型号: YB□-12/0.4-1250

Product Type:

检验类别: 型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验(试验)结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 21XB0213-S

共 102 页 第 01 页

委托单位	西藏华东水电设备成套有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	西藏华东水电设备成套有限公司	到样日期	2021 年 03 月 27 日
产品名称	高压/低压预装式变电站	产品型号	YB□-12/0.4-1250
生产单位地址	西藏自治区拉萨市柳梧高新技术开发区西藏华东高原电力试验研究中心产业园	原编号或生产日期	XZ2022103003
检验日期	2021 年 03 月 30 日至 2021 年 04 月 11 日	送样数量	1 台
检验项目	出厂试验 强制的型式试验 验证预装式变电站声级的试验 高压柜密封试验 设计和外观检查	检验依据	GB/T17467—2020 DL/T537—2018 委托书要求
检验结论	高压/低压预装式变电站（型号：YB□-12/0.4-1250）出厂试验、强制的型式试验、验证预装式变电站声级的试验、高压柜密封试验、设计和外观检查的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 签发日期：2021 年 04 月 29 日 有效期八年 检验检测专用章 (1) 注：本结论仅对送试样品负责。		
备注	/		

编制：

陈亮

校对：

王翔

审核：

邹永琴

批准：

李明智