



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q0504-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位: 西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称: 户内交流高压金属铠装移开式开关设备

Name of Product:

产品型号: KYN28-12/1250-31.5

Product Type:

检验类别: 型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

报告编号: 21Q0504-S

国家电器产品质量监督 检验中心	检 验 报 告	KYN28-12/1250-31.5 户内交流高压金属铠装移开式开 关设备
--------------------	---------	---

检 验 结 论

委托单位	西藏华东水电设备成套有限公司
试品型号	KYN28-12/1250-31.5
试品名称	户内交流高压金属铠装移开式开关设备
制造单位	西藏华东水电设备成套有限公司

实施的检验项目 及检验结果	内部电弧试验[电缆室: IAC 级 AFLR 12kV 31.5kA 80kA 峰值 1s]	合格
	[开关室: IAC 级 AFLR 12kV 31.5kA 80kA 峰值 1s]	合格
	[母线室: IAC 级 AFLR 12kV 31.5kA 80kA 峰值 1s]	合格

依据标准	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.106

检验结论	经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 KYN28-12/1250-31.5 户内交流高压金属铠装移开式开关设备的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。
------	---



编制: 杨莹

校对: 张晨华

审核: 杨国山

批准: 杨国山

日期: 2021-03-31

日期: 2021-03-31

日期: 2021-03-31

日期: 2021-03-31