



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q2002-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称：环网箱（箱式开闭所）

Name of Product:

产品型号：KTW-12

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:



本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督 检验中心	检 验 报 告	KTW-12 环网箱 (箱式开闭所)
检 验 结 论		
实施的检验项目 及检验结果	气候防护试验[淋雨率: 5mm/min 淋雨时间: 5min]	合格
	环境试验 (固体绝缘件): 低温试验 [-40℃ 24h]	合格
	高温试验 [+125℃ 24h]	合格
	温度变化试验[+125℃ -40℃ 循环数:5 次 暴露时间:2h 转换时间:3min]	合格
	凝露试验	合格
	依据标准	GB/T 3906-2020 《3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.2、7.4、7.6、7.7、7.9、7.101、7.102、7.105、7.107.2
GB/T 1984-2014 《高压交流断路器》中 6.101.2、6.106		
GB/T1985-2014 《高压交流隔离开关和接地开关》中 6.102		
DL/T 593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中 6.5、附录 M		
GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中 6.2、6.4、6.6、6.7、6.9、附录 C		
检验结论	经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 KTW-12 环网箱 (箱式开闭所) 进行了型式试验检验, 检验结果符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。	

编制: 成永强

校对: 张 乙

审核: 陈 晨

批准: 李 强

日期: 2021-04-12

日期: 2021-04-12

日期: 2021-04-12

日期: 2021-04-12