



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



170008222878 (2020)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q0497-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司
Client:

产品名称：环网箱（箱式开闭所）
Name of Product:

产品型号：BYW-12

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督 检验中心	检 验 报 告	BYW-12 环网箱 (箱式开闭所)
--------------------	---------	-----------------------

检 验 结 论

实施的检验项目 及检验结果	高温试验 [+55℃ 16h]	合格
	低温试验 [-40℃ 16h]	合格

依据标准	GB/T 3906-2020 《3.6kV ~ 40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.2、7.4、7.6、7.7、7.8、7.9、7.101、7.102、7.105
	GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中 6.2、6.4、6.6、6.7、6.8、6.9 和附录 C
	DL/T 593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中 6.5、附录 M
	GB/T 1984-2014 《高压交流断路器》中 6.101.2、6.106
	GB/T 1985-2014 《高压交流隔离开关和接地开关》中 6.102
	GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温》
	GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温》

检验结论	经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 BYW-12 环网箱(箱式开闭所)的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。
------	--



编制: 王吉虎 校对: 张磊 审核: 张磊 批准: 张磊
 日期: 2021-04-15 日期: 2021-04-15 日期: 2021-04-15 日期: 2021-04-15