



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q0503-S

检验（试验）报告

Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称：环网箱（箱式开闭所）

Name of Product:

产品型号：BYW-12

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督
检验中心

检 验 报 告

BYW-12
环网箱(箱式开闭所)

检 验 结 论

委托单位 西藏华东水电设备成套有限公司

试品型号 BYW-12

试品名称 环网箱(箱式开闭所)

制造单位 西藏华东水电设备成套有限公司

实施的检验项目
及检验结果

内部电弧试验 [电缆室: IAC 级 BFLR 12kV 25kA 63kA 峰值 1s]

合格

依据标准

GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.106

检验结论

经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 BYW-12 环网箱(箱式开闭所)的检验,
所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定,检验结果合格。

注: 本结论仅对送试样品负责。

编制: 孙伟素

校对: 沈薇

审核: 张磊

批准: 曹俊

日期: 2021-03-29

日期: 2021-03-29

日期: 2021-03-29

日期: 2021-03-29