



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q2010-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称：环网箱（箱式开闭所）

Name of Product:

产品型号：KTW-12

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:



本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督 检验中心		检 验 报 告		KTW-12 环网箱 (箱式开闭所)	
检 验 结 论					
委托单位		西藏华东水电设备成套有限公司			
试品型号		KTW-12			
试品名称		环网箱 (箱式开闭所)			
制造单位		西藏华东水电设备成套有限公司			
实施的检验项目 及检验结果	内部电弧试验 [电缆室: IAC 级 BFLR 12kV 25kA 63kA 峰值 1s]				合格
	依据标准		GB/T 3906-2020 《3.6kV ~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.106		
检验结论		经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 KTW-12 环网箱 (箱式开闭所) 的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。			



编制: 宋跃

日期: 2021-03-29

校对: 王以

日期: 2021-03-29

审核: 陈俊

日期: 2021-03-29

批准: 曹强

日期: 2021-03-29