



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q0500-S

## 检验（试验）报告

## Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称：全绝缘全密封金属封闭环网开关设备

Name of Product:

产品型号：HDV-12/T630-25

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，  
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall  
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督  
检验中心

## 检 验 报 告

HDV-12/T630-25  
全绝缘全密封金属封闭环网开关  
设备

## 检 验 结 论

委托单位 西藏华东水电设备成套有限公司

试品型号 HDV-12/T630-25

试品名称 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备

制造单位 西藏华东水电设备成套有限公司

实施的检验项目  
及检验结果

内部电弧试验 [电缆室: IAC 级 AFLR 12kV 25KA 63KA 峰值 1s]

合格

[开关室: IAC 级 AFLR 12kV 25KA 63KA 峰值 1s]

合格

依据标准

GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.106

检验结论

经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 HDV-12/T630-25 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。

注: 本结论仅对送试样品负责。

编制: 芦华官

校对: 沈晨年

审核: 张磊

批准: 南煜

日期: 2021-3-31

日期: 2021-03-31

日期: 2021-03-31

日期: 2021-03-31