



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



170008222878 (2020)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q2009-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司
Client:

产品名称：固体绝缘高压交流金属环网开关设备
Name of Product:

产品型号：HD-12(C)/630-25

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

检 验 结 论

[illegible]

依据标准

GB/T3906-2020《3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.106

检验结论

经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 HD-12(C)/630-25 固体绝缘高压交流金属环网开关设备的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。

注：本结论仅对送试样品负责。

编制: 黎永兵 校对:

审核:

日期: 2021-03-29 日期: 2021-03-29

日期: 2021-03-29

日期:

2021-03-24