



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q0499-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称：全绝缘全密封金属封闭环网开关设备

Name of Product:

产品型号：HDF-12/T125-31.5

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督
检验中心

检 验 报 告

HDF-12/T125-31.5
全绝缘全密封金属封闭环网开关
设备

检 验 结 论

实施的检验项目 及检验结果	高温试验 [+55℃ 16h]	合格
	低温试验 [-40℃ 16h]	合格
	端子静负荷试验 (应委托方要求对电缆上接线端施加水平纵向 5000N 的机械拉力, 对电缆下接线端施加水平纵向 5000N 的机械拉力, 各进行 25 次拉力试验)	合格
	凝露试验	合格
依据标准	GB/T 3906-2020 《3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.2、7.4、7.5、7.7、7.8、7.9、7.10、7.101、7.102、7.103	
	GB/T 16926-2009 《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》中 6.101、6.102、6.103、6.104	
	GB/T 3804-2017 《3.6 kV~40.5 kV 高压交流负荷开关》中 5.103、6.102.2	
	GB/T 1985-2014 《高压交流隔离开关和接地开关》中 6.101、6.102	
	DL/T 593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中附录 M	
	GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:低温》	
	GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温》	
检验结论	经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 HDF-12/T125-31.5 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备进行了型式试验检验, 检验结果符合上述标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样负责。	

编制: 周伟

校对: 何翔

审核: 张

批准: 曹

日期: 2021-04-14

日期: 2021-04-14

日期: 2021-04-14

日期:

2021-04-14