



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21K0245-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称：全绝缘全密封金属封闭环网开关设备用断路器

Name of Product:

产品型号：HOV-12/630-25

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:



本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督 检验中心	检 验 报 告	HOV-12/630-25 全绝缘全密封金属封闭环网开关 设备用断路器
--------------------	---------	---

检 验 结 论

实施的检验项目 及检验结果	电缆充电电流开合试验 (C2) [CC1 12kV 2.5A~10A 24次"O"]	合格
	[CC2 12kV ≥25A 24次"CO"]	合格
依据标准	GB/T 1984-2014《高压交流断路器》6.2、6.4、6.5、6.6、6.8、6.10、6.101.2、6.106、6.108、6.111	
	GB/T 1985-2014《高压交流隔离开关和接地开关》6.102	
检验结论	经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 HOV-12/630-25 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备用断路器的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。	

编制:

王吉虎

校对:

张景华

审核:

张景华

批准:

张景华

日期:

2021-04-15

日期:

2021-04-15

日期:

2021-04-15

日期:

2021-04-15