



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



170008222878 (2020)国认监认字(347)号

实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21K1405-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称：固体绝缘高压交流金属环网开关设备用负荷开关
Name of Product:

产品型号：FN□-12/630-25

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:



本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督 检验中心	检 验 报 告	FN□-12/630-25 固体绝缘高压交流金属环网开关 设备用负荷开关
检 验 结 论		
实施的检验项目 及检验结果	机械操作试验	合格
	机械特性测量试验	合格
	机械寿命试验 [负荷开关 (M2 级) / 隔离开关 (M1 级) / 接地开关 (M1 级): 10000 次/3000 次/3000 次]	合格
	依据标准	GB/T 3804-2017《3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关》中 6.2、6.4、6.5、6.6、6.10、6.101、6.102.2
GB/T 1985-2014《高压交流隔离开关和接地开关》中 6.2、6.4、6.5、6.6、6.102		
检验结论	经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 FN□-12/630-25 固体绝缘高压交流金属环网开关设备用负荷开关的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。	
编制: 张 伟 校对: 刘俊强 审核: 陈 晨 批准: 曹 强 日期: 2021-04-14 日期: 2021-04-14 日期: 2021-04-14 日期: 2021-04-14		