

国家电器产品质量监督
检验中心

检 验 报 告

HD-12(V)/630-25
固体绝缘高压交流金属环网开关
设备

检 验 结 论

委托单位 西藏华东水电设备成套有限公司

试品型号 HD-12(V)/630-25

试品名称 固体绝缘高压交流金属环网开关设备

制造单位 西藏华东水电设备成套有限公司

实施的检验项
目及检验结果

内部电弧试验[电缆室: IAC 级 AFLR 12kV 25kA 63kA 峰值 1s]

合格

依据标准

GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.106

检验结论

经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 HD-12(V)/630-25 固体绝缘高压交流金属环网开关设备的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。

注: 本结论仅对送试样品负责。

编制: 王学松

校对: 张 凡

审核: 吴 昊

批准: 李 强

日期: 2021-03-29

日期: 2021-03-29

日期: 2021-03-29

日期: 2021-03-29



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q2007-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司
Client:

产品名称：固体绝缘高压交流金属环网开关设备
Name of Product:

产品型号：HD-12(V)/630-25

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:



本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.