



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q2004-S

检验（试验）报告

Test Report

委托单位：西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称：固体绝缘高压交流金属环网开关设备

Name of Product:

产品型号：HD-12(F)/125-31.5

Product Type:

检验类别：型式试验

Test Category:



本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

报告编号: 21Q2004-S

第 0 页 共 1 页

国家电器产品质量监督 检验中心	检 验 报 告	HD-12(F)/125-31.5 固体绝缘高压交流金属环网开关 设备
检 验 结 论		
实施的检验项目 及检验结果	具有长弧前时间的熔断器的热试验 [120℃ >400A]	合格
	端子静负载试验[应委托方要求对上接线端子施加水平纵向 5kN 的机械力 25 次, 对下接线端子施加水平纵方向 5kN 的机械力 25 次]	合格
	凝露试验	合格
	依据标准	GB/T 3906-2020 《3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》中 7.2、7.4、7.5、7.7、7.9、7.10、7.11、7.101、7.102、7.107.2
GB/T 16926-2009 《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》中 6.101、6.102、6.103、6.104		
GB/T 3804-2017 《3.6 kV~40.5 kV 高压交流负荷开关》中 5.103、6.102.2		
GB/T 1985-2014 《高压交流隔离开关和接地开关》中 6.101、6.102		
DL/T 593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中附录 M		
检验结论	经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 HD-12(F)/125-31.5 固体绝缘高压交流金属环网开关设备进行了型式试验检验, 检验结果符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。	

编制:

付丽

校对:

刘俊强

审核:

陈晨

批准:

曹强

日期:

2021-04-15

日期:

2021-04-15

日期:

2021-04-15

日期:

2021-04-15