



170008222878 (2020)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21K1403-S

检验 (试验) 报告 Test Report

委托单位: 西藏华东水电设备成套有限公司

Client:

产品名称: 固体绝缘高压交流金属环网开关设备用断路器

Name of Product:

产品型号: VGR-12/630-25

Product Type:

检验类别: 型式试验

Test Category:



本实验室对出具的检验 (试验) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

国家电器产品质量监督 检验中心	检 验 报 告	VGR-12/630-25 固体绝缘高压交流金属环网开关 设备用断路器
--------------------	---------	---

检 验 结 论

实施的检验项目 及检验结果	电缆充电电流开合试验 (C2 级) [CC1 12kV 2.5A~10A 24 次" O"]	合格
	[CC2 12kV >25A 24 次" CO"]	合格

依据标准	GB/T 1984-2014 《高压交流断路器》中 6.2、6.4、6.5、6.6、6.10、6.101.2、6.106、6.108、6.111
	GB/T 1985-2014 《高压交流隔离开关和接地开关》中 6.6、6.102

检验结论	经过对西藏华东水电设备成套有限公司生产的 VGR-12/630-25 固体绝缘高压交流金属环网开关设备用断路器的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。 注: 本结论仅对送试样品负责。 
------	--

编制: 成永凯	校对: 张一	审核: 陈晨	批准: 南
日期: 2021-04-12	日期: 2021-04-12	日期: 2021-04-12	日期: 2021-04-12